

Meetrapport

Debiet mechanische ventilatie

Extractie

Klant Ter Attentie van Projectnr. Werfadres			
Datum		Gemeten	Filip Pactor

1° Verdiep	Gevraagd	Gemeten	
App 1.7C	Q (m ³ /h)	v (m/s)	Q (m ³ /h)
Duco Box Silent			
Keuken	75		78
Badkamer	50		51
Berging	50		51
Toilet	25		27

	Gevraagd	Gemeten	
	Q (m ³ /h)	v (m/s)	Q (m ³ /h)